

# Karta produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) nr 626/2011

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	<b>KAISAI</b>
Identyfikator modelu	<b>KKWR-18RAA1/KKOG-18RAA1</b>
Identyfikator(-y) modelu przeznaczonego do zastosowań wewnętrznych	<b>KKWS-18RAA1</b>
Identyfikator modelu w przypadku urządzeń instalowanych na zewnątrz	<b>KKOG-18RAA1</b>
Poziomy mocy akustycznej wewnątrz (tryb chłodzenia)	<b>56 dB</b>
Poziomy mocy akustycznej wewnątrz (tryb ogrzewania)	<b>56 dB</b>
Poziomy mocy akustycznej na zewnątrz (tryb chłodzenia)	<b>63 dB</b>
Poziomy mocy akustycznej na zewnątrz (tryb ogrzewania)	<b>63 dB</b>
Nazwa czynnika chłodniczego	<b>R32</b>
GWP czynnika chłodniczego	<b>675,000</b>
<p>Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 675,000. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 675,000 razy większy niż wpływ 1 kg CO<sub>2</sub> w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia – należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.</p>	
<b>Tryb chłodzenia</b>	
Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER)	<b>8,7</b>
Klasa efektywności energetycznej	<b>A+++</b>
Roczne zużycie energii elektrycznej	<b>Zużycie energii elektrycznej 215 kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.</b>
Obciążenie obliczeniowe	<b>5,4 kW</b>
<b>Tryb ogrzewania</b>	
Wskaźnik sezonowej aktywności (SCOP) (sezon umiarkowany)	<b>4,6</b>
Klasa efektywności energetycznej (sezon umiarkowany)	<b>A++</b>
Roczne zużycie energii elektrycznej (sezon umiarkowany)	<b>Zużycie energii elektrycznej 1 339 kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.</b>
Wskaźnik sezonowej aktywności (SCOP) (sezon ciepły)	-
Wskaźnik sezonowej aktywności (SCOP) (sezon chłodny)	-
Klasa efektywności energetycznej (sezon ciepły)	-
Klasa efektywności energetycznej (sezon chłodny)	-
Roczne zużycie energii elektrycznej (sezon ciepły)	<b>- kWh/r</b>

Roczne zużycie energii elektrycznej (sezon chłodny)	- kWh/r
Obciążenie obliczeniowe (sezon umiarkowany)	4,4 kW
Obciążenie obliczeniowe (sezon ciepły)	- kW
Obciążenie obliczeniowe (sezon chłodny)	- kW
Deklarowana wydajność (sezon umiarkowany)	3,9 kW
Deklarowana wydajność (sezon ciepły)	- kW
Deklarowana wydajność (sezon chłodny)	- kW
Wydajność grzewcza rezerwowego podgrzewacza (sezon umiarkowany)	0,5 kW
Wydajność grzewcza rezerwowego podgrzewacza (sezon ciepły)	- kW
Wydajność grzewcza rezerwowego podgrzewacza (sezon chłodny)	- kW

<p><b>Numer rejestracyjny EPREL:</b> 2746243</p> <p>Model wprowadzany do obrotu w Unii od 04/05/2026.</p>		 <p><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2746243">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2746243</a></p>
<p><b>Dostawca:</b> KLIMA-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA LNOŚCIĄ (Producent)</p>		<p><b>Strona internetowa:</b> <a href="http://www.klima-therm.com">www.klima-therm.com</a></p>
<p><b>Dział obsługi klientów:</b></p>		
<p><b>Nazwa:</b> klimatyzacja</p> <p><b>E-mail:</b> <a href="mailto:pmaterek@kaisai.com">pmaterek@kaisai.com</a></p> <p><b>Adres:</b> Ostrobramska 101A 04-041 Warszawa Polska</p>		<p><b>Strona internetowa:</b> <a href="http://www.kaisai.com">www.kaisai.com</a></p> <p><b>Telefon:</b> +48609500601</p>